



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово,  
пр. Шахтеров, д.20.  

---

(место составления акта)

“ 20 ” февраля 20 20 г.  
(дата составления акта)  
10<sup>00</sup> час.  

---

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 88

По адресу/адресам: 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 18 Д.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.01.2020 № 158-20 заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 58».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 04.02.2020 по 20.02.2020, 13 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в  
городе Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении  
выездной проверки) 28.01.2020 в 14<sup>00</sup> Селезнева Ольга Николаевна, директор муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Гафнер Лилия Федоровна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Богатова Ольга Анатольевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Селезнева Ольга Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58». (далее МБОУ «СОШ № 58»), расположено по адресу: 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 18 Д. МБОУ «СОШ № 58» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 24.12.2015 № 15623. Лицензия на право осуществления медицинской деятельности в МБОУ «СОШ № 58» у ГАУЗ КО «ОДКБ» от 02.10.2019 № ЛО-42-01-005951, осуществляющей медицинское обслуживание учеников школы.

В МБОУ «СОШ № 58» размещено в типовом здании школы, фактически обучается 949 учеников каждый учащийся обеспечен рабочим местом, организовано 40 классов-комплектов.

МБОУ «СОШ № 58» имеет самостоятельный земельный участок. Здание школы размещено внутри квартально жилого микрорайона. Ограждение территории школы по периметру имеется. На территории МБОУ «СОШ № 58» выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. На территорию школы предусмотрен один въезд и два входа. Наружное освещение территории МБОУ «СОШ № 58» выполнено. Санитарное состояние территории на момент проверки удовлетворительное. Хозяйственная зона располагается за территорией школы, оборудована водонепроницаемой площадкой, на которой установлено два контейнера для мусора с ветрозащитным ограждением. Вывоз бытовых отходов осуществляется по контракту с ООО «Чистый город Кемерово» № 105202 от 01.01.2020. Контракт об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ заключен с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» от 01.01.2020 № 83Д.

Согласно договорам аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово в школе проводится сдача в аренду помещение первого этажа общей площадью 328,8 м<sup>2</sup> (спортивный зал) сдается в аренду объекта нежилого фонда, находящегося в собственности г. Кемерово от 01.09.2018 № 109, 110 срок действия которого установлен с 01.11.2019 по 29.10.2020 с ООО «Федерация УШУ города Кемерово» и ГОО «Кемеровский спортивный детско-юношеский клуб восточных единоборств «Надежда». Данный арендатор использует арендованную площадь для проведения занятий. Гаражный бокс общей площадью 130,28 м<sup>2</sup> сдан в аренду ООО «Проектная Компания «К-проект» согласно договору аренды объекта нежилого фонда,

находящегося в собственности города Кемерово, от 07.08.2009 № 94/200 для размещения автотранспорта.

МБОУ «СОШ № 58» четырехэтажное панельное здание. Вход в здание оборудован тамбуром. Подвальные помещения имеются. В здании школы на первом этаже оборудован гардероб для учащихся среднего и старшего звена, на четвертом этаже для учащихся начального звена. Архитектурно-планировочные решения здания МБОУ «СОШ № 58» не предусматривают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов, выделен четвертый этаж. Отдельный выход на участок школы для учащихся начальных классов не предусмотрен. Для обучающихся среднего звена предусмотрена кабинетная система обучения. В школе оборудовано 33 учебных кабинетов, в том числе для проведения кабинетной системы обучения - 25 кабинетов, для начальных классов - 8 учебных кабинетов.

Соблюдение нормы площади на учащегося в кабинетах начальных классов

| № кабинета                        | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S м <sup>2</sup> / кол-во учащ-ся | 53,8 | 52,9 | 52,3 | 53,3 | 53,4 | 52,7 | 52,7 | 54,8 |
| 1 А – 25                          |      |      |      |      | 2,1  |      |      |      |
| 1Б – 23                           | 2,3  |      |      |      |      |      |      |      |
| 1В – 23                           |      |      |      |      |      | 2,3  |      |      |
| 1 Г - 24                          |      |      | 2,2  |      |      |      |      |      |
| 2 А - 23                          |      |      |      |      | 2,3  |      |      |      |
| 2 Б – 24                          | 2,2  |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 В – 24                          |      |      |      |      |      | 2,2  |      |      |
| 2 Г - 26                          |      |      | 2,0  |      |      |      |      |      |
| 3 А – 26                          |      |      |      |      |      |      |      | 2,1  |
| 3 Б – 26                          |      | 2,0  |      |      |      |      |      |      |
| 3 В – 24                          |      |      |      | 2,2  |      |      |      |      |
| 3 Г - 25                          |      |      |      |      |      |      | 2,1  |      |
| 4 А – 23                          |      |      |      |      |      |      | 2,3  |      |
| 4 Б – 23                          |      | 2,3  |      |      |      |      |      |      |
| 4 В - 22                          |      |      |      |      |      |      |      | 2,5  |
| 4 Г - 23                          |      |      |      | 2,3  |      |      |      |      |

Санитарные узлы для учащихся расположены на четырех этажах здания школы. Всего в школе оборудовано 5 санитарных узлов для мальчиков (2) и девочек (3). Все санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями. В каждом санитарном узле для мальчиков оборудовано по две умывальных раковины, три унитаза и два писсуара. В каждом санитарном узле для девочек оборудовано по три умывальных раковины, три-четыре унитаза. Санитарные узлы обеспечены бесперебойным поступлением холодной и горячей воды. Санитарные узлы обеспечены мылом, туалетной бумагой, электрополотенцем, педальными ведрами для сбора мусора. Санитарные приборы находятся в рабочем состоянии. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено отдельное помещение. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно.

Система холодного и горячего водоснабжения здания школы централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию в санитарных узлах, помещениях пищеблока, медицинском блоке, бытовых помещениях спортивного зала. Отопление и канализование здания школы осуществляется централизованно. Система отопления в здании школы централизованная. Отопительные приборы в учебных кабинетах и классах не имеют ограждения. Критических и аварийных ситуаций на инженерных сетях за январь-февраль 2020 года не зарегистрировано. Для организации питьевого режима обучающихся на всех этажах здания школы установлены питьевые фонтанчики, которые находятся в исправном состоянии.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами вертикальными жалюзи или тюлью. В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными и светодиодными лампами.

Местное освещение стационарных меловых классных досок выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями во всех учебных кабинетах и классах. Запас электроламп в школе имеется. Договор на утилизацию люминесцентных ламп имеется с МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово» № 58-Ш от 01.03.2019.

В учреждении на втором этаже оборудовано один кабинет информатики. Для трудового обучения мальчиков на первом этаже школы оборудована столярная и слесарная мастерская. В учреждении выделено два кабинета: кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи и кабинет для кройки и шитья. Аптечки для оказания первой медицинской помощи в кабинетах домоводства, кабинете труда мальчиков имеются. В школе на первом этаже здания размещен большой спортивный зал и на втором этаже малый спортивный зал. При большом спортивном зале оборудовано по одной раздевалке для мальчиков и девочек с душевыми и санитарными узлами, комната тренера, снарядная. При малом спортивном зале оборудовано по одной раздевалке для мальчиков и девочек, тренерская. В школе на втором этаже оборудован актовый зал, который находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Медицинский блок расположен на четвертом этаже здания школы и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. В школе работает врач-педиатр, график работы медицинского персонала оформлен. С целью выявления педикулеза после каждых каникул проводится осмотр всех учащихся, выборочный осмотр детей проводится ежемесячно. В 2020 учебном году после каникул медицинским персоналом проведены осмотры всех детей по фамильно с отметкой в журнале 972 учащихся. По результатам осмотра педикулез не зарегистрирован. По состоянию на 2020 в школе по вакцинация от гриппа среди сотрудников привито 60 человек, среди учащихся привито 360 человек.

В МБОУ «СОШ № 58» осуществляет технический персонал по муниципальному контракту на оказание услуг № Ф.2018.133914 от 01.04.2018 на комплексное обслуживание здания и прилегающих к зданию дворовых территорий, заключенный с ИП Тушина Галина Ивановна. Выборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен и замаркирован. Моющими средствами школа обеспечена. Влажная уборка не проводится учебных кабинетов два раза в день, рекреаций и санитарных узлов после каждой перемены с применением моющих средств.

Организацию питания учащихся МБОУ «СОШ № 58» осуществляет муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» по соглашению с МАУ «Школьное питание» совместной организации питания от 09.01.2020. Договор безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда г. Кемерово от 16.05.2016 № 74.

В столовой школы оборудован один обеденный зал, при в ходе в обеденный зал установлено пять умывальных раковин и четыре электрополотенца. Горячее организованное питание по состоянию на 04.02.2019: охват горячим питанием учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» оставляет 89,3 %. Двухразовое горячее питание получают 148 учащихся, 847 учащихся получают одноразовое горячие питание по согласованию с родителями (протокол общешкольного родительского собрания от 10.10.2019 №2). Для льготных категорий граждан администрация г. Кемерово предусмотрена компенсация за питания: - дети из семей ветеранов боевых действий, опекаемые и приемные получают горячее питание – 49 учащихся; - малообеспеченные дети – 76 учащихся; - дети из многодетных семей – 46 учащихся; дети, состоящие на учете в туб. диспансере – 9 учащихся.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны одна проба питьевой воды, проведены замеры освещения, параметров микроклимата, воздуха в учебных помещениях, проведены замеры в компьютерном классе.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 11.02.2020 № 4397:

- Параметры микроклимата в учебных кабинетах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Измеренные уровни прямой блескости соответствует требованиям СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- Уровни искусственной освещенности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Уровни электромагнитного излучения и электростатического поля на рабочих местах учащихся, оборудованных ПЭВМ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.02.2020 № 3221 вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.02.2020 № 3224, 3225 содержание определяемых веществ в воздухе (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида) обследованных помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» и в атмосферном воздухе прилегающей территории не превышает ПДК, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими от 12.02.2020 № 260/003-ОГДиП: Организация и проведение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (кратность медицинского осмотра, гигиенического обучения, флюорографического исследования, профилактические прививки декретированной группы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» соответствуют требованиям: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п. 11.8. 11.9. 13.1.; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» п. 12.2.; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п. 6.2.; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п. 8.1.; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 4.13.; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.п. 7.3., 7.6., 18.1.; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» п.п. 8.3., 11.2., 11.4.

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.02.2020 № 261/002-ОГДиП: Мероприятия (инженерно-технические и санитарно-гигиенические) по дезинсекции и дератизации, проводимые в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» **не соответствуют** требованиям:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: п. 13.1. (руководитель учреждения не организовал мероприятия по дезинсекции и дератизации: в кабинете № 45 место ввода и прохождения труб отопления в полу не герметичны, в кабинетах № 33 (домоводства) и № 27 места прохождения труб отопления в потолке не герметичны; не проведены мероприятия по устранению трещин в полу (отсутствует плинтус на полу у светонесущей стены в кабинете врача, отсутствует плинтус в гардеробе для начальных классов на 4-м этаже у дверного проема, отсутствует плинтус на полу около дверей в кабинете № 21, на полу возле окна кабинета № 41 и у дверного проема

кабинета № 45 линолеум не заведен под плинтус); вентиляционные отверстия в кабинетах № 8, № 31, гардеробе для 5-11 классов не укрыты съемными решетками).

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: п. 3.3. (руководитель учреждения не обеспечил выполнение профилактических инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов); п. 3.8. (в кабинете № 45 место ввода и прохождения труб отопления в полу не герметичны, в кабинетах № 33 (домоводства) и № 27 места прохождения труб отопления в потолке не герметичны; не проведены мероприятия по устранению трещин в полу (отсутствует плинтус на полу у светонесущей стены в кабинете врача, отсутствует плинтус в гардеробе для начальных классов на 4-м этаже у дверного проема, отсутствует плинтус на полу около дверей в кабинете № 21, на полу возле окна кабинета № 41 и у дверного проема кабинета № 45 линолеум не заведен под плинтус)).

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: п. 3.4. (руководитель учреждения не обеспечил выполнение инженерно-технических дезинсекционных мероприятий); п. 4.3. (в кабинете № 45 место ввода и прохождения труб отопления в полу не герметичны, в кабинетах № 33 (домоводства) и № 27 места прохождения труб отопления в потолке не герметичны; вентиляционные отверстия в кабинетах № 8, № 31, гардеробе для 5-11 классов не укрыты съемными решетками).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58» считается свободным от грызунов и синантропных членистоногих. На момент обследования 04.02.2020 следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не выявлено.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.02.2020 № 262/005-ОГДиП Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» **не соответствуют** требованиям:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

– п. 3.1. (отсутствует часть металлического ограждения с правой стороны здания, через 2 м от трансформаторной будки);

– п. 4.9. (площадь на одного обучающегося в кабинетах всех начальных классах, №№ 3, 8, 21, 24, 31, 32, 34–38 менее 2,5 м<sup>2</sup>, №№ 29, 39 менее 3,5 м<sup>2</sup>; количество обучающихся во всех начальных классах, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б классах не соответствует расчетному количеству, исходя из площади на одного обучающегося (2,5 м<sup>2</sup>));

– п. 4.25. (не достаточное количество умывальных раковин и унитазов в туалетах для мальчиков и девочек);

– п. 4.27. (в кабинетах начальных классов, физики и биологии не установлены умывальные раковины);

– п. 4.28. (потолки не гладкие и деформированные: в подвесном потолке раздевалки для девочек при малом спортивном зале на 2 этаже отсутствует несколько плит; подвесной потолок в раздевалках при спортивном зале на 1 этаже выполнен из плит не стойких к влажной обработке (плиты деформированы); внутренняя отделка стен в раздевалках для девочек и мальчиков при спортзале на 1-м этаже не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (отсутствует несколько керамических плиток, которыми облицованы стены);

– п. 4.29. (в учебных кабинетах № 3, 20, 22, 28, 31, 37, 38, 39, 43 ветхий линолеум с механическими повреждениями; пол с дефектами в рекреации 2-го этажа, в раздевалке для мальчиков при спортзале на 1 этаже, в кабинете № 29; в столярной и слесарной мастерской деревянные полы с щелями; в гардеробе 4 этажа пол выполнен из крашеного ДСП);

– п. 4.30. (края линолеума не заведены под плинтус в кабинете врача около окна и имеется трещина);

– п. 5.8. (демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными

бортиками по наружному краю стола);

- п. 5.10. (площадь на 1 рабочее место в слесарной мастерской менее 6,0 м<sup>2</sup>);
- п. 5.13. (не установлен специальный стол для черчения выкроек и раскроя в кабинете домоводства, используемом для кройки и шитья);
- п. 6.1. (в учреждении не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха);
- п. 6.8. (не созданы условия для проветривания рекреаций, столярной и слесарной мастерских: окна старые, ветхие, фрамуги не открываются);
- п. 6.10. (в учебных кабинетах №№ 3, 19, 20, 21 (1 окно), 24, 26, 27 (1 окно), 36, 39, столярной и слесарной мастерских, книгохранилище библиотеки, рекреациях не проводится своевременная замена разбитых стекол);
- п. 6.11. (в слесарной мастерской не оборудована механическая вытяжная вентиляция);
- п. 7.2.6. (классная доска, не обладающая собственным свечением, в кабинете иностранного языка № 6 не оборудована местным освещением – софитом);
- п. 7.2.9. (не проводится своевременная замена вышедших из строя источников света: на момент проведения обследования в учебных кабинетах №№ 6, 8, 25, 36, 42 имелись перегоревшие лампы);
- п. 8.1. (кабинеты начальных классов, биологии, физики и слесарная мастерская не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением; лаборантская химии не обеспечена горячим централизованным водоснабжением).

2) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- п. 4.3. главы I. (края линолеума не заведены под плинтус в кабинете врача около окна и имеется трещина).

Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 12.02.2020 № 259/003-ОГДиП: Режим образовательного процесса (расписание уроков) 1 – 11 классов на 2019-2020 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: - п. 10.8. (не соблюдается проведение трудных предметов в расписании уроков следующих классов: 1-х, 3-х, 4-х, 7б, 7в, 7г, 9г и 11 а); - п. 10.10. (продолжительность урока в первом классе с января по май составляет более 40 минут); - п. 10.12. (не организована большая перемена после второго или третьего уроков длительностью 20-30 минут, либо две перемены по 20 минут каждая).

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:

1. На момент проверки 04.02.2020 в учебных кабинетах №№ 31, 39, 37, 38, 28, 35, 22, 3, 20, 43 и гардеробе на 1 этаже отмечено неудовлетворительное состояние линолеума, имеются щели, стыки не герметичны; пол с дефектами (отсутствует плитка местами) в рекреации 2-го этажа, в раздевалке для мальчиков при спортзале на 1 этаже; в столярной и слесарной мастерской деревянные полы с щелями, нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58».

2. На момент проверки 04.02.2020 в деревянных оконных блоках учебных кабинетах №№ 31, 37, 27, 24, 26, 21 отмечается наличие составных или стычных стекол; в учебных кабинетах №№ 39, 36, 25, 20, 19, 3, 6, 7, в книгохранилище при библиотеке, в мастерских для мальчиков, рекреациях всех трех этажей и гардеробах на 1 и 4 этаже здания школы отмечается наличие составных или стычных стекол, не функционируют фрамуги, оконные блоки в ветхом состоянии, что не позволяет проводить проветривание учебных кабинетов и рекреаций, нарушением п.п. 6.6., 6.8., 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58».

3. На момент проверки 04.02.2020 не установлены умывальные раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения в учебных кабинетах начальных классов №№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, в кабинетах № 19 (физики), № 20 (кабинет) и слесарной мастерской; лаборантская химии не обеспечена подводкой горячего водоснабжения, нарушение п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58».

4. Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.02.2020 № 261/002-ОГДиП: Мероприятия (инженерно-технические и санитарно-гигиенические) по дезинсекции и дератизации, проводимые в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» не соответствуют требованиям: - в кабинете № 45 место ввода и прохождения труб отопления в полу не герметичны, в кабинетах № 33 (домоводства) и № 27 места прохождения труб отопления в потолке не герметичны; не проведены мероприятия по устранению трещин в полу (отсутствует плинтус на полу у светонесущей стены в кабинете врача, отсутствует плинтус в гардеробе для начальных классов на 4-м этаже у дверного проема, отсутствует плинтус на полу около дверей в кабинете № 21, на полу возле окна кабинета № 41 и у дверного проема кабинета № 45 линолеум не заведен под плинтус; вентиляционные отверстия в кабинетах № 8, № 31, гардеробе для 5-11 классов не укрыты съемными решетками, нарушение п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58».

5. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 12.02.2020 № 262/005-ОГДиП: Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» **не соответствуют** требованиям:

- потолки не гладкие и деформированные: в подвесном потолке раздевалки для девочек при малом спортивном зале на 2 этаже отсутствует несколько плит; подвесной потолок в раздевалках при спортивном зале на 1 этаже выполнен из плит не стойких к влажной обработке (плиты деформированы); внутренняя отделка стен в раздевалках для девочек и мальчиков при спортзале на 1-м этаже не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (отсутствует несколько керамических плиток, которыми облицованы стены), нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- площадь на 1 рабочее место в слесарной мастерской менее 6,0 м<sup>2</sup>, нарушение п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации



обучения в общеобразовательных организациях»;

- не установлен специальный стол для черчения выкроек и раскроя в кабинете домоводства, используемом для кройки и шитья, нарушение п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в учреждении не проводится обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в слесарной мастерской не оборудована механическая вытяжная вентиляция, нарушение п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- классная доска, не обладающая собственным свечением, в кабинете иностранного языка № 6 не оборудована местным освещением – софитом, нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» и директор Селезнева О.Н.

6. Не соблюдается норма площади на одного учащегося: в учебном кабинете № 41 для 1Б и 2Б; в учебном кабинете № 42 для 3Б и 4Б; в учебном кабинете № 43 для 1Г и 2Г; в учебном кабинете № 44 для 3В и 4Г; в учебном кабинете № 45 для 1А и 2А; в учебном кабинете № 46 для 1В и 2В; в учебном кабинете № 47 для 3Г и 4А, в учебном кабинете № 48 для 3А, нарушение п.п. 4.9., 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за выявленные нарушения несёт директор Селезнева О.Н.

7. На момент проверки 04.02.2020 на 2,3 и 4 этаже в санитарных узлах для мальчиков и девочек, в санитарных узлах при большом спортивном зале вытяжные вентиляционные решетки грязные в пыли, нарушение п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». (замечание устранено в ходе проверки). Ответственность за выявленные нарушения несёт: заместитель директора по АХР Брендель Л.Г.

8. На момент проверки 04.02.2020 в учебных кабинетах №№ 48, 31, 27 имеются светозащитные предметы на окнах (на подоконниках цветы), нарушение п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». (замечание устранено в ходе проверки). Ответственность за выявленные нарушения несёт заместитель директора по АХР Брендель Л.Г.

9. На момент проверки 04.02.2020 не проведена замена вышедших из строя источников света: имеются перегоревшие лампы в учебных кабинетах №№ 42, 36, 25, 6, 8, нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Ответственность за выявленные нарушения несёт заместитель директора по АХР Брендель Л.Г.

10. Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства от 12.02.2020 № 259/003-ОГДиП: Режим образовательного процесса (расписание уроков) 1 – 11 классов на 2019-2020 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: - п. 10.8. (не соблюдается проведение трудных предметов в расписании уроков следующих классов: 1-х, 3-х, 4-х, 7б, 7в, 7г, 9г и 11 а); - п. 10.10. (продолжительность урока в первом классе с января по май составляет более 40 минут); - п. 10.12. (не организована большая перемена после второго или третьего уроков длительностью 20-30 минут, либо две перемены по

20 минут каждая). Ответственность за выявленные нарушения несёт заместитель директора по УВР Новоселова Н.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение от 22.01.2020 № 158-20.

Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.02.2020 №№ 3224, 3225; от 06.02.2020 № 3221; от 11.02.2020 № 4397.

Экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 12.02.2020 № 259/003-ОГДиП, № 262/005-ОГДиП, № 261/002-ОГДиП, № 260/003-ОГДиП.

Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1 от 24.01.2020 № 75.

Определение о назначении экспертизы по делу об АП от 04.02.2020 № 75/1.

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий от 04.02.2020 № 34.

Протоколы отбора проб и образцов от 04.02.2020

Протоколы об АП от 20.02.2020

Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 20.02.2020

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Селезнева Ольга Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58».

«20» февраля 2020 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)